






	100 100	opis_stavka_stolarija		100 100	opis_stavka_pvc
	100 100	opis_stavka_bravanja		100 100	opis_stavka_pozarna
	100 100	opis_stavka_aluminij		100 100	opis_stavka_pozarna_aluminij

LEGENDA:


DETALJ MONTIRANJA MLAZNICA
SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA SU K80; 68°C



SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K80; 68°C




DVOSTRUKA SPRINKLER MLAZNICA UNUTAR
SPUŠTENOG STROPA K80; 68°C




DN100
DN40
DN32
DN25

SV - sprinkler vertikala mokre mreže

DETALJ KONZOLIRANJA




DETALJ KONTROLORA PROTOKA



Priključak za ispiranje
cjevovoda

NAPOMENA:

CJEVODI DO PROMJERA 1 1/2"
MOGU BITI KONZOLIRANI NA NENOSIVU GRAĐEVINSKU
KONSTRUKCIJU (LIM OD KROVA, ...)
CJEVODI PROMJERA 2"
SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA
NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
CJEVODI PROMJERA VEĆEG OD 2"
SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA
NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
SPRINKLER MLAZNICE MONTIRATI NA MAX h=0,35 cm OD STROPA
KOD KONTROLORA PROTOKA I ČEPOVA ZA ISPUŠT VODE U SPUŠTENOM
STROPU PREDVIDJETI REVIZIJU ZA ODRŽAVANJE DIM 60x60 cm

	ALING d.o.o. Folnegova 6, 10000 Zagreb, Hrvatska tel: +385 1 3002 444, +385 1 3002 555 e-mail: aling@aling.hr URL: www.aling.hr	INVESTITOR: FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI Lepušćeva 6 10 000 Zagreb OIB:42061107444
GLAVNI PROJEKTANT: MLADEN JOŠIĆ, dipl.ing.arh.	GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI	
PROJEKTANT: MISLAV RAMLJAK, mag.ing.mech.	PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT	
	FAZA: GLAVNI PROJEKAT	
	SADRŽAJ: SPRINKLER INSTALACIJA TLOCRT 1. KAT	
SURADNIK:		
BR.PROJEKTA: 2737-21	DATUM: 12/21	ZOP: 17/21-15
	MAPA: III/2	MJEROLO: 1:100
		NACRT BR: 05