



LEGENDA:

DETALJ MONTIRANJA MLAZNICA

SPRINKLER MLAZNICA STOJEĆA SU K80; 68°C

Sprinkler stojeća mlaznica - Victaulik spojka DN32

Magistralni cjevovod

VTS spojnica za mlaznicu DN32-1/2"

Spojnica za ogranke / anbohrschelle /

SPRINKLER MLAZNICA VISEĆA K80; 68°C

Fleksibilna cijev DN25 L=600 - 2500 mm
Metalni vodilica 15x15x1000
"ŠKARE" za pričvršćenje sprinkler mlaznice na konstrukciju spuštene stropa
Obujmica za fiksiranje sprinkler mlaznice
Spušteni strop
Sprinkler cijevni ogranak
Ukrasna kromirana rozeta Ø87mm s krlcima za fiksiranje za strop

DVOSTRUKA SPRINKLER MLAZNICA UNUTAR SPUŠTENOG STROPA K80; 68°C

Sprinkler stojeća "T-RACHT" mlaznica za prostor unutar spuštene stropove
Fleksibilna cijev DN25 L=600 - 2500 mm
Metalni vodilica 15x15x1000
Obujmica za fiksiranje sprinkler mlaznice
"ŠKARE" za pričvršćenje sprinkler mlaznice na konstrukciju spuštene stropa
Spušteni strop
Ukrasna kromirana rozeta Ø87mm s krlcima za fiksiranje za strop

DN100
DN40
DN32
DN25

SV - sprinkler vertikala mokre mreže

DETALJ KONZOLIRANJA

NO	NAVOJNA ŠIPKA
1"	M 8
1 1/4"	M 8
1 1/2"	M 8
2"	M 8
2 1/2"	M 10
3"	M 10
4"	M 10

DETALJ KONTROLORA PROTOKA

KP

Br.	OPIS
1	Leptir zaslon
2	Nepovratni ventil
3	Kontrolor protoka
4	Cirkulacijska pumpa
5	Kopirni ventil
6	Spojnica za cijev / anbohrschelle /
7	Početni rotirer

Priključak za ispiranje cjevovoda

NAPOMENA:

CJEVOVODI OD PROMJERA 1 1/2" MOGU BITI KONZOLIRANI NA NENOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU (LIM OD KROVA, ...)

CJEVOVODI PROMJERA 2" SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU

CJEVOVODI PROMJERA VEĆEG OD 2" SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA NA NOSIVU GRADEVINSKU KONSTRUKCIJU

SPRINKLER MLAZNICE MONTIRATI NA MAX h=0,35 cm OD STROPA

-KOD KONTROLORA PROTOKA I ČEPOVA ZA ISPUST VODE U SPUŠTENOM STROPU PREDVIDJETI REVIZIJU ZA ODRŽAVANJE DIM 60x60 cm

	100 100	opis_stavka_stolarija		100 100	opis_stavka_pvc
	100 100	opis_stavka_bravarija		100 100	opis_stavka_pozarna
	100 100	opis_stavka_aluminij		100 100	opis_stavka_pozarna_aluminij

Aling
Folnegrieva 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. +385 1 3002 444, +385 1 3002 666
fax. +385 1 3002 555
e-mail: aling@aling.hr URL: www.aling.hr

INVESTITOR: FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI
Lepuškova 6
10 000 Zagreb
OIB:42061107444

GLAVNI PROJEKTANT: MLADEN JOŠIĆ, dipl.ing. arch.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA I CJELOVITA OBNOVA ZGRADE FAKULTETA POLITIČKIH ZNANOSTI

PROJEKTANT: MISLAV RAMLJAK, mag.ing.mech.

PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT

SURADNIK:

FAZA: GLAVNI PROJEKAT

SADRŽAJ: SPRINKLER INSTALACIJA TLOCRT PRIZEMLJA

BR. PROJEKTA: 2737-21

DATUM: 12/21

ZOP: 17/21-15

MAPA: III/2

MJERO: 1:100

NACRT BR: 04