

KLASA: 406-03/24-01/17
URBROJ: 251-73/02-24-3
Zagreb, 1. listopada 2024.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**Predmet: Objašnjenje Troškovnika i Poziva na dostavu ponuda u postupku nabave
– Nabava radova za ugradnju fotonaponske elektrane
Evidencijski broj nabave 15**

Sukladno traženju zainteresiranih subjekata u jednostavnom postupku nabave – *Nabava radova za ugradnju fotonaponske elektrane*, Naručitelj, pojašnjava Poziv na dostavu ponuda i Troškovnik.

Objašnjenje koje slijedi temelji se na upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta zaprimljenom putem elektroničke pošte dana 27. rujna 2024.

UPIT 1:

Nastavno na predmetni postupak nabave fotonaponske elektrane na krovu dvorišne zgrade u Ulici Ivana Lepušića 6, molim vas informaciju da li je planirana ugradnja 128 modula snage 410 W na krovu ulične zgrade odnosno, 72 modula snage 415 W na krovu dvorišne kako je navedeno u projektu ili je troškovnik relevantan gdje je navedena ugradnja 72 kom panela snage 415 W.

ODGOVOR:

Nastavno na upit, Naručitelj potvrđuje da je potrebna ugradnja 72 komada fotonaponskih modula snage 415 W na krovu dvorišne zgrade.

Objašnjenje koje slijedi temelji se na upitu zainteresiranog gospodarskog subjekta zaprimljenom putem elektroničke pošte dana 30. rujna 2024.

UPIT 2:

Molimo Vas informaciju po pitanju fotonaponskih panela iz troškovnika, navedeni su paneli vršne snage- $415 \pm 2\% W$, sa stupnjem efikasnosti modula 31,03%.

Obzirom da na tržištu ne postoje paneli s tako visokom efikasnošću zanima nas da li je moguće ponuditi panel efikasnosti 21,03%, pošto vjerujemo da je u pitanju "tipfeler".

ODGOVOR:

Naručitelj potvrđuje da se radi o tipfeleru, odnosno da je moguće ponuditi panel sa stupnjem efikasnosti modula 21,03 %.

Ovo objašnjenje dostavlja se na isti način kao i osnovni Poziv na dostavu ponude.

Stručno povjerenstvo za nabavu